

Certificat d'essai MGS



(Téléchargez l'original de notre site Web www.murco.ie. Utilisez-le en conjonction avec la procédure d'étalonnage et de contrôle Murco.)

Description du produit :

Numéro de série :

Date du premier étalonnage : (voir étiquette signalétique)

Date du dernier étalonnage :

Type/gamme de gaz d'essai :

.....

1. Exécutez un essai de fonctionnement (réglez la temporisation sur zéro)

Alimentation (DEL verte) _____

Alarme visuelle (DEL rouge) _____

Alarme sonore en marche _____

Relais en marche _____

Systèmes à distance en cas de connexion au relais _____

Vérifiez la sortie analogique utilisée, ex.

0 – 10 V _____

Réussite du système _____

En cas d'échec du système, effectuez un étalonnage au gaz. Voir ci-contre.

2. Étalonnage au gaz sur site (tous les deux ans)

Réussite du système _____

Si le capteur MGS ne répond pas correctement et ne peut pas être réétalonné à cause de son ancienneté, de l'exposition au gaz, etc., remplacez (et réétalonnez) le ainsi que l'élément de détection, puis reprenez le processus d'essai.

Réussite du système _____

Nous attestons par la présente que la méthode d'essai spécifiée ci-dessus a été effectuée, et que le capteur MGS fonctionne conformément aux spécifications.

Essai effectué par _____

Signature

Date